

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № 92-00-165/11.10.2012г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ

Относно: Обществена поръчка с предмет: "Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана".

Уважаеми господа,

От заинтересован кандидат в откритата процедура, е постъпило запитване относно разяснения по следния въпрос:

Въпрос 1:

Съгласно Количествената сметка за следните подобекти:

- Подобект: Отводнителен канал по ул. Малина
- Доставка и монтаж стом, тръба ф1200/71= 1,0 м;
- Подобект: Отводнителен канал по ул. Раковски
- Доставка и монтаж стом. тръба ф 1000/6,5 l= 1,0 м;
- Подобект: Отводнителен канал по ул. Пирин
- Доставка и монтаж стом. тръба ф800/4,5 l= 1,0 м;
- Подобект: Отводнителен канал по ул. Чавдар
- Доставка и монтаж стом. тръба ф600/5 l= 1,0 м;

Моля да уточните вида на тръбите дали за стоманени, стоманобетонени или бетонови?

Отговор:

В цитираната количествена сметка ясно е записано, че посочените от Вас тръби са стоманени.

Въпрос 2:

Възможно ли е да бъде предоставен детайл за изпълнение и монтаж на т.н. жаба - клапа с диаметри от Ф1200 до Ф600 към стоманобетоновите тръби?

Отговор:

Посочените в т.1 от Вашето запитване тръби са за връзка между ст.б. тръбопровод и обратните клапи (жаба клапи).

Въпрос 3:

От какъв материал са изработени посочените в проектната документация жаба - клапи (с диаметри от Ф1200 до Ф600) - от стомана, чугун, PVC или от друг материал?

Отговор:

За предпочитане са стоманени или чугунени.

Въпрос 4:

Ако тръбите от въпрос 1, посочени в КС са стоманени, моля да уточните вида им: дали са безшевни или спирало заварени?

Моля да уточните дали посоченият диаметър е светъл отвор на тръбата или външен диаметър?

Отговор:

Стоманените тръби могат да бъдат заварени или безшевни, като посоченият диаметър е светлото сечение.

Приложено изпращаме и Решение № 9 (12-00-253) от 10.10.2012г., с което:

Срокът за получаване на офертите/заявленията за участие:
вместо 15.10.2012г., да се счита **22.10.2012г. - 16:00 часа**

Отварянето на офертите:

вместо 16.10.2012г., да се счита **23.10.2012г. - 10:00 часа**

Напомняме, че отговорите на всички постъпили въпроси от страна на заинтересованите лица и документи свързани с процедурите, се качват на страницата на Община Брусарци, в ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Моля следете информацията, която се качва преди да направите запитване!

С уважение,
НАТАША МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Брусарци



Изготвил:
Цветелина Бориславова Георгиева
Ст. Експерт "Информационно Обслужване и Обществени Поръчки"