

# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
www.brusartsi.com, e-mail: [brusartsi@data.bg](mailto:brusartsi@data.bg), [brusartsi\\_adm@abv.bg](mailto:brusartsi_adm@abv.bg)

---

Изх. № 92-00-110/12.06.2012г.

## ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ

**Относно:** Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”.

**Уважаеми господа,**

От заинтересовани кандидати в откритата процедура, след запознаване на място и сравненията с представените тръжни документи са постъпили запитвания относно разяснения по следните въпроси:

### **Въпрос 1:**

На няколко места има неразкрити ( несъществуващи ) улици по които съгласно Идейно решение и монтажен план трябва да преминават водопроводни клонове. Особено тревожен е случая с Главен клон II в Крива бара.

**ВЪПРОС:** Ще се изпълняват ли тези клонове както са по проекта и ще се удължава ли срока за изпълнение вследствие евентуални процедури по разчистване на терена или отчуждавания?

### **Отговор:**

*Клоновете, които съгласно идейното решение и монтажния план, трябва да преминат под повърхността на предвидените по действащия регулационен план на с. Крива бара, ще бъдат изпълнявани съгласно проекта. Срокът на договора за обществена поръчка може да бъде удължен единствено при хипотезата на чл. 43, ал. 2, т. 1, буква а от ЗОП.*

### **Въпрос 2:**

Някои ( около 2.5 км ) от улиците в гр. Брусарци са с паважна настилка а в КС и записките не се споменава за тях.

**ВЪПРОС:** как ще се възстановяват тези настилки- би трябвало със същия паваж и как да ги заложим в КСС тъй-като разликите в цените са чувствителни?

### **Отговор:**

*Там където съществува паважна настилка (около 1,5км) би трябвало тя да се възстанови по същият начин. Изпълнението и заплащането на възстановяването на паважа ще се реши по време на строителството.*

### **Въпрос 3:**

Главен клон I за Брусарци трябва да премине под 5 бр. ЖП коловози за което няма представен детайл и заложени количества в КС.

**ВЪПРОС:** Ще ни се представи ли СЪГЛАСУВАН с БДЖ детайл за преминаването за можем всички участници да сме равнопоставени ?

### **Отговор:**

*Преминаването на Гл.клон I под жп. линията ще стане в съществуваща обсадна тръба там където преминава и в момента стария водопровод. Т.е. няма да се изпълнява ново прокопаване и затова няма детайл и съгласуване с БДЖ.*

### **Въпрос 4:**

Трите Гл. клонове в Брусарци пресичат „Киселевската бара" която е с доста отдалечени брегове и денивелация и би трябвало да се представят индивидуални детайли за всяко едно преминаване.

---

**ВЪПРОС:** Ще получим ли такива за да има коректна Оферта и ще успеем ли да я разработим и представим в срок ?

**Отговор:**

*Преминаването на Гл. кл. I през дерето на река Гаговишка бара ще се изпълни успоредно зад съществуващия бетонов праг.*

*Преминаването на Гл. кл. II през река Гаговишка бара ще стане по колоните съществуващите мостове в стоманена тръба за кожух с диаметър ф300 мм и дължина 50 м.*

*Преминаването на Гл. кл. III през река Гаговишка бара ще стане по колоните съществуващите мостове в стоманена тръба за кожух с диаметър ф300 мм и дължина 40 м.*

**Въпрос 5:**

Подобект "Хидрофорна станция" с. Крива бара:

В обяснителната записка част Технологична е записано : „избираме хидрофор от представената ни оферта от фирма Wilo- 3 MVIE-1603-6/VR...."

**ВЪПРОС:** ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ли е доставката и монтаж на горе цитираните помпи или можем да заложим и други с подобни параметри ?

**Отговор:**

*Изборът на тази хидрофорна система не е задължителен. В количествената сметка към документацията никъде не е указана марка или модел на хидрофорната уредба. В предишно запитване на участник в процедурата е отговорено, на какви минимални параметри следва да отговаря хидрофорната станция.*

**Въпрос 6:**

В предоставените чертежи има проект за телена ограда и врати за охранителна зона за хидрофорната станция, а в КС няма предвидени количества за такава охранителна зона.

**ВЪПРОС:** Ще се изпълнява ли такава санитарно-охранителна зона и ако ДА как и къде да включим в КСС ?

**Отговор:**

*Санитарно охранителната зона ще се изпълнява. Участниците следва да остойностяват строително монтажните работи по зададените количествени сметки.*

**Въпрос 7:**

За „Довеждаш водопровод" за град Брусарци в КС е записано :

- изкоп с багер .. 1223 м3
- засипване с булдозер... 1113 м3
- подложки от пясък 30 м3

Съгласно УСН 1 обема на тръбите се спада от обема на обратната засипка АКО диаметра им е ПО-ГОЛЯМ ОТ 300 мм !.Няма предвидено извозване на излишната пръст. Не са приложени чертежи ( ситуация и надлъжен профил) за изясняване на трасето и действителните количества. Очаква се тръбопровода да пресече ЖП линията за Лом а няма детайл и указания как да се изпълни такава преминаване.

**ВЪПРОС:** Разполага ли се с проект за „външен водопровод" и ще ни бъде ли предоставен своевременно за изготвяне на коректна оферта ?

**Отговор:**

*Водопровода ще се изпълни по трасето на съществуващия довеждащ водопровод. Ситуационно трасето се запазва. Преминаването под ж.п.линията ще се изпълни в съществуващия кожух на стария довеждащ водопровод. Този кожух е изпълнен по изискванията на БДЖ и затова няма нови детайли и няма съгласуване с БДЖ*

**Въпрос 8:**

Ще приеме ли Възложителя за Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, лице притежаващо удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството, който по образование е Строителен инженер и има стаж като Строителен инженер повече от две години?

**Отговор:**

Да, ако лицето е завършило курса за Координатор по безопасност и здраве в строителството преди повече от 2 години и има стаж по специалността като Специалист по здравословни и безопасни условия на труд минимум 2 години.

**ВАЖНО:** Участниците нямат право да променят количествените стойности и/или да добавят позиции за нови видове строително-монтажни работи в приложените Количествени сметки, Образци № 19.1 и 19.2.

**Напомняме, че отговорите на всички постъпили въпроси от страна на заинтересованите лица, се качват на страницата на Община Брусарци, в ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА**  
**Моля следете информацията, която се качва преди да направите запитване!**



С уважение,  
**НАТАША МИХАЙЛОВА**  
Кмет на Община Брусарци

Изготвил:  
**Цветелина Бориславова Георгиева**  
Мл. Експерт "Информационно Обслужване и Обществени Поръчки"