

# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi\_adm@abv.bg

Изх. № 92-00-92/04.05.2012г.

## ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ

**Относно:** Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”.

Уважаеми господа,

На **03.05.2012г.**, е постъпило искане за разяснение от участник закупил тръжна документация за обществена поръчка с **въпрос:**

Във връзка с участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”, на основание чл. 29 от ЗОП, с цел коректно остойностяване на Количествената сметка и точно представяне в Техническото предложение, бихме искали да получим следното разяснение:

**Въпрос:**

В Количествената сметка на Лот 2, Част Монтажна е записано:

1215	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОФОРЕН АПАРАТ КОМПЛЕКТ	Бр.	1,00
------	---	-----	------

С какви параметри да бъде предвиждането за „ХИДРОФОРЕН АПАРАТ КОМПЛЕКТ” и какво точно да включва комплекта?

**Отговор – разяснение (съгласно Техническа документация, Част Технологична):**

**Хидрофорната уредба трябва да отговаря на следните параметри:**

1. Необходимо водно количество  $Q = 18,87\text{л/сек.}$ (минимално);
2. Напор –  $H = 50\text{м.}$  (минимално);
3. Работен флуид – чиста вода;
4. Система от 2 бр. помпи - една работна за  $Q = 6,67\text{л/сек.}$  (минимално) и напор  $H = 50\text{м.}$  (минимално). И една допълваща помпа със същите параметри, тъй като на този етап  $Q_{\text{max. час}}$  е  $12,88\text{л/сек.}$
5. Помпите да са с вграден честотен регулатор.

Захранването с вода на хидрофора ще се осъществи директно от главен Клон I с тръба ф315.



По отношение запитването напомням, че съгласно **Документацията:**

До изтичане на крайния срок за подаване на оферти всеки участник може да се запознае с **инвестиционните проекти и техническата документация**, свързана с изпълнението на поръчката. Възложителят осигурява достъп до цялата документация, като всяко лице може да я прегледа в сградата на Община Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85. С цел организация и оптимизация на процеса по запознаване с инвестиционните проекти и техническата документация, желателно е всеки желаещ да изпрати предварително уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която желае да се запознае с документите. Възложителя осигурява копие от всички документи и да ги предостави на разположение в сградата на общината на посочената дата.

С уважение,  
**НАТАША МИХАЙЛОВА**  
Кмет на Община Брусарци



Изготвил:  
**Цветелина Бориславова Георгиева**  
Мл. Експерт "Информационно Обслужване и Обществени Поръчки"